



170312341371
有效期至2023年10月18日止

加油站油气回收系统 检测报告

德盛环检字 2020-0981 号



项目名称: 油气回收系统密闭性、液阻、气液比检测

委托单位: 献县臧桥加油站

受检单位: 献县臧桥加油站

报告日期: 2020 年 10 月 27 日

河北德盛检测技术有限公司



声 明

- 1、本报告仅对本次检测结果负责，由委托单位自行采样送检的样品，样品的来源信息由客户负责，本报告只对本次送检样品负责。报告中所附限值标准由客户提供，仅供参考。
- 2、如对本报告有异议，请于收到本报告之日起十五日内向本公司提出申诉，逾期不予受理。
- 3、本报告未经同意请勿部分复印，涂改无效。
- 4、本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
- 5、本报告无本公司“检验检测专用章”、“骑缝章”、“CMA 章”无效。
- 6、无 CMA 标识的报告，客户仅可作为科研、教学或内部质量控制之用，不具有社会证明作用。

本公司通讯资料：

河北德盛检测技术有限公司

电 话：0311-8388 3332

邮 编：050200

公司地址：河北省石家庄市鹿泉区铜冶镇石铜路 580 号

一、加油站概况

委托单位	献县臧桥加油站		
受检单位	献县臧桥加油站	负责人	刘金通
项目地址	献县乐寿镇臧桥		
检测项目	密闭性、液阻、气液比	检测日期	2020 年 10 月 16 日
检测依据	《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）附录 A 液阻检测方法		
	《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）附录 B 密闭性检测方法		
	《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）附录 C 气液比检测方法		
检测设备及编号	油气回收多参数检测仪 崂应 7003 型 YQ097		
评价依据	《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）		
备注	加油站共有 2 个汽油储罐、汽油储罐服务 4 个加油枪		

二、检测结果

（一）密闭性检测结果


油气回收系统设备参数	各油罐的油气管线是否连通：__是__（是/否）	
	是否有处理装置：__是__（是/否）	
操作参数	1 号油罐服务的加油枪数：__2__ 2 号油罐服务的加油枪数：__2__	
油罐编号	1 号	2 号
油罐容积（L）	30000	30000
汽油体积（L）	18064	17041
油气空间（L）	11936	12959
连通油气空间（L）	24895	
初始压力（Pa）	500	
1min 之后的压力（Pa）	497	
2min 之后的压力（Pa）	495	
3min 之后的压力（Pa）	493	
4min 之后的压力（Pa）	491	
5min 之后的压力（Pa）	490	
最小剩余压力限值（Pa）	461	
是否达标	达标	
检测结论	经检测，该加油站油气回收系统密闭性符合《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）表 2 加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值	

(二) 液阻检测结果

加油机编号	汽油标号	液阻压力（Pa）			是否达标
		18.0L/min	28.0L/min	38.0L/min	
液阻最大压力限值（Pa）		40	90	155	
1#加油机	92#、95#	18	44	49	达标
2#加油机	92#、95#	19	42	51	达标
检测结论	经检测，该加油站 1#加油机、2#加油机油气回收系统液阻均符合《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）表 1 加油站油气回收管线液阻最大压力限值				

(三) 气液比检测结果

加油枪编号	档位	回收油气体积 (L)	加油体积 (L)	气液比	气液比限值	是否达标
1#加油枪	高速档	15.48	15.19	1.02	1.0~1.2	达标
	低速档	---	---	---		---
2#加油枪	高速档	15.62	15.37	1.02	1.0~1.2	达标
	低速档	---	---	---		---
3#加油枪	高速档	15.59	15.22	1.02	1.0~1.2	达标
	低速档	---	---	---		---
4#加油枪	高速档	15.48	15.17	1.02	1.0~1.2	达标
	低速档	---	---	---		---
检测结论	经检测，该加油站 1#加油枪、2#加油枪、3#加油枪、4#加油枪气液比均符合《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）相关标准要求					



(以下空白)

采样人员：王小明、刘逸轩

检测人员：王小明、刘逸轩

报告编写： 赵娜 审 核： 王书杰 签 发： 王书杰

日 期： 2020.10.27 日 期： 2020.10.27 日 期： 2020.10.27